

CELDA DE ENTRADA, SALIDA Y PROTECCIÓN.

ITEM	DESCRIPCIÓN			UNIDAD	SERIE 17,5
1	Celda triplex			-	S - CEL - TRIPLEX - F4
2	Distancia mínima entre celda y techo			mm	200
3	Número de ventanas de alivio de presión en el techo			Flaps	4
4	Tensión nominal			kV	17,5
5	Tensiones de prueba	A la frecuencia industrial 1 minuto	A través del seccionamiento	kV	45
			Entre fases y tierra	kV	38
		Impulso 1,2 / 50 µs entre fases y tierra		kV	95
6	Corriente nominal			A	630
7	Corriente de corto circuito 1 s			kA	16
8	Corriente limite dinámica			kA	40
9	Características de la pintura (únicamente puertas)				Electroestática RAL 7035
10	Construcción		Calibre de la estructura	BWG	14
			Calibre de los flaps	BWG	16
			Calibre de las puertas	BWG	12



SOCOL
ENERGY SAS



Socolenergy